

# UPUSTVO VATROGASNOG APARATA

## karakteristike vrednovanja vatrogasnog aparata

BREND  
PRIZVODA

Količina i  
vrsta praha  
za gašenje  
određenih  
klasa požara

Ispitani  
rejting klase  
požara „A“

Ispitani  
rejting klase  
požara „B“

Uputstvo  
za upotrebu  
aparata

Aparatom se  
gasi požar uz  
prisustvo  
električne  
energije.

Tehnički  
uslovi  
održavanja  
i osnovni  
podaci o  
aparatu

Brojčana oznaka  
Jedinice Gorenja  
predstavlja snagu  
aparata potrebnog  
prilikom gašenja u  
zavisnost od površine  
koja se štiti od  
mogućeg požara.

Ne ispituje se rejting  
klase požara „C“

Evropski  
standard  
određeni broj  
normi koje  
moraju biti  
ispoštovane  
prilikom

Direktiva o  
ispunjenosti  
norme za  
sudove pod  
pritiskom.

Namjena  
aparata za  
gašenje klase  
požara A,B i C.

Podaci i adresa  
prizvođača opreme

**PASTOR**

**VATROGASNI APARAT**  
9 kg PRAHA ABC

55A 233B C

**15 JG**

IZVUCI OSIGURAČ

USMJERI MLAZNICU PREMA  
IZVORIŠTU POŽARA

PRITISNI RUČICU VENTILA

OPREMA ZA GAŠENJE  
ODOBRENA PREMA  
STANDARDU I  
DIREKTIVI:  
EN3  
EN3-7:2004+A1

CE  
1370

POŽARI ELEKTRO UREĐAJA DO 1000V  
S UDALJENOSTI VEĆE OD 1m

OBVEZNO SERVISIRATI NAKON SVAKE UPORABE, APARAT REDOVNO PREGLEDATI SVAKA 3 MJESECA. PERIODIČNI SERVIS IZVRŠITI SVAKIH 12 MJESECI, A UNUTARNJI PREGLED SVAKIH 5 GODINA U OVLAŠTENOM PODUZEĆU. KORISTITI SAMO ORIGINALNE REZERVNE DIJELOVE.

TIP APARATA: P9+      PODRUČJE PRIMJENE: -30°C / +60°C  
STANDARD: EN3      PUNJENJE: PRAH ABC 9 kg (SP-89/08)  
ODOBRENJE: SP 48/11      POGONSKI PLIN: N<sub>2</sub> - 14 bar  
ISPITNI TLAK: 25 bar      PS: 17,4 bar

**PASTOR-TVA**      Novačka 2, Rakitje, Croatia  
Tvornica vatrogasnih aparata d.d.      Tel: +3851 3636455 Fax: +3851 3691454  
www.pastor.hr

GARANCIJA 12 MJESECI OD DATUMA PRODAJE